

## Retrait de matériaux amiantés – Vue d'ensemble des mesures

Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d'activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d'autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les nouvelles activités sont désignées par \*.

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque	Masque complet	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
<b>Produits en fibrociment</b>																
Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre				x				x	x							<a href="#">Fiche thématique Suva 33031</a>
Nettoyage de plaques en fibrociment				x				x	x					x		<a href="#">Fiche thématique Suva 33047</a>
Installations sur toitures en fibrociment amianté				x				x	x				x	x		<a href="#">Fiche thématique Suva 33068</a>
Démontage de conduites d'évacuation d'eau	Sans détérioration			x				x	x					x		<a href="#">Feuillelet Suva 84053</a>
	Avec détérioration ; séparation par fracture contrôlée d'un seul élément de tuyau			x				x	x					x		<a href="#">Fiche thématique Suva 33091</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé									
<b>Tuyaux en fibrociment</b> Enlèvement avec un godet de pelle mécanique, à l'air libre				X				X					X		<a href="#">Feuillet Suva 84060</a>	
<b>Sols / Plafonds / Parois</b>																
Enlèvement de <b>revêtements de sols (floor flex)</b> (mono- ou bicouches, amiante fortement aggloméré)				X				X						X	<a href="#">Fiche thématique Suva 33049</a>	
Ponçage de <b>colles de revêtements de sols</b> (colles bitumineuses)				X				X					X		<a href="#">Fiche thématique Suva 33049</a>	
Enlèvement de <b>revêtements de sols (cushion vinyl)</b>							X	X		X	X	X	X	X	<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>	
<b>Perçage de revêtements de sols et muraux</b> amiantés: Crépi, carrelage, revêtements synthétiques	Trous individuels			X					X				X		<a href="#">Fiche thématique Suva 33067</a>	

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source		
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>	
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé										Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6
Enlèvement de <b>faux plafonds</b>	Enlèvement d'un panneau sans détérioration			x				x									
	Enlèvement de plus d'un panneau					x		x		x							
Ponçage, grattage, décapage mécanique de <b>peintures</b>						x	R	x		x		x	x	x	x		<a href="#">Feuillet Suva 84052</a>
Enlèvement de <b>panneaux légers</b> (amiantés), de <b>cartons d'amiante</b>	Objet unique; sans détérioration; couvrir d'un film en plastique			x				x					x	R			<a href="#">Feuillet Suva 84043</a>
	<0.5m <sup>2</sup>				x			x					x	x	R		<a href="#">Fiche thématique Suva 33036</a>
	>0.5m <sup>2</sup>							x		x		x	x	x	x		<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>
Enlèvement de <b>carreaux</b> comportant de la colle amiantée	En une seule opération sans ponçage <5 m <sup>2</sup>				x			x	x		x	x		x	R		<a href="#">Fiche thématique Suva 33077</a>
	>5 m <sup>2</sup>							x		x		x	x	x	x		<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet		Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé									
Ponçage ou enlèvement de <b>crépi</b> *																<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>
Ponçage ou fraisage de <b>serpentinites</b> contenant de l'amiante																<a href="#">Feuillelet Suva 84072</a>
Enlèvement de <b>revêtements de sols composites</b>	fraisage avec dispositif d'aspiration et brumisation															<a href="#">Fiche thématique 33089</a>
<b>Fenêtres</b>																
Séparation des <b>vitrages</b> lors de travaux de démolition en plein air																<a href="#">Fiche thématique Suva 33043</a>
Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) au ciseau à bois ou à la spatule en plein air																<a href="#">Fiche thématique Suva 33040</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source			
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque	Masque complet	Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6	Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle		Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide
Retrait par réchauffement de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté)				x					x									<a href="#">Fiche thématique Suva 33041</a>
Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) avec des machines et outils manuels					x			x	x	x			x	x	x			<a href="#">Fiche thématique Suva 33042</a>
Retrait de <b>la masse d'égalisation</b> entre le cadre et la maçonnerie				x				x	x						x			<a href="#">Fiche thématique Suva 33044</a>
<b>Isolations / Joints</b>																		
Retrait de <b>cordons amiantés</b>	Petits cordons individuels; si possible sans détérioration			x					x						x	x		<a href="#">Suva Merkblatt 84053</a>
	En une seule intervention				x			x	x						x	x	R	<a href="#">CFST 6503, chap. 7.6</a>
							x	x	x		x		x	x	x	x	x	<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>
Enlèvement de <b>cloisons pare-feu</b> (coussins amiantés, panneaux coupe-feu ...)	<0.5 m <sup>2</sup>				x			x	x						x	x	R	<a href="#">CFST 6503, chap. 7.6</a>
	>0.5 m <sup>2</sup>						x	x	x		x		x	x	x	x	x	<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle				Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque	Masque complet	Masque complet à usage unique Cat. 3, type 5/6		Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
Enlèvement de <b>coques d'isolation</b>	Une petite coque; si possible sans détérioration			x				x						x		<a href="#">Feuillet Suva 84053</a>
	En une opération				x			x					x	x	R	<a href="#">CFST 6503, chap. 7.6</a>
								x	x		x	x	x	x	x	<a href="#">CFST 6503, chap. 7</a>
Enlèvement de <b>joints de brides</b>	Joint de bride unique intact			x				x						x	x	<a href="#">Feuillet Suva 84053</a>
<b>Enlèvement de calorifugeage</b> (avec plâtre ou mortier)								x	x		x	x	x	x	x	<a href="#">Feuillet Suva 84053</a>
<b>Isolations de tuyaux</b> Découpage ou cisaillement de tuyaux					x			x	x		x	x		x	R	<a href="#">Fiche thématique Suva 33075</a>
<b>Isolations de tuyaux</b> Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux				x				x							R	<a href="#">Fiche thématique Suva 33074</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

Travail réalisé	Critères	Réalisé par		Equipement de protection individuelle					Zone			Autres mesures				Source	
		Artisan instruit	Spécialiste en désamiantage	Demi-masque		Masque complet			Sécurisation de la zone <sup>1</sup>	Sas à compartiment unique	Sas à quatre compartiments avec douche	Ventilation artificielle	Dépression de 20 Pa	Aspiration à la source <sup>2</sup>	Voie humide		Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup>
				Masque à usage unique FFP3	Demi-masque avec filtre P3	Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3	Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé	Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6									
Démontage de <b>parties de tuyaux</b> avec calorifugeage composé de plâtre ou mortier amianté sans détérioration de l'isolation	Objet unique (couvrir les tuyaux d'un film en plastique avant le démontage)			X				X	X								<a href="#">Feuillet Suva 84053</a>

R Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

1 Séparée des autres zones par des barrières physiques

2 Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

3 Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

4 Dans les locaux intérieurs

5 Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux